



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1
г. Нижние Серги

(МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги)

623090 Свердловская область,
г. Нижние Серги, ул. Ленина, 26.
тел.: 2-19-36, 2-12-58, e-mail: 163101@mail.ru.

18.11.2020г. № 121

НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО
РАЙОНА" г. Нижние Серги
Власову Е.М.

**Отчет об устранении замечаний по пожарной безопасности в МКОУ СОШ № 1
г. Нижние Серги от 10.11.2020г. (представление № 130 от 06.11.2020г.)**

1. Следующие замечания устранены:

- 1) проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов от 02.11.2020г. (копии актов прилагаются). Акты проверки за июнь 2020г. в связи с затоплением в результате ЧС в г. Нижние Серги 20 июля 2020г. утеряны, присланы копии актов проверки внутреннего водопровода МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги от 03.06.2020г.
2. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток обеспечивают плотное примыкание дверного полотна.
3. Расчет категории пожарной опасности помещения склада МКОУ СОШ № 1 г. Нижние Серги произведен 13.11.2020г. организацией ООО «Алтын» пгт. Арти. Генеральный директор Посохин А.Г. Установлено категория опасности – ВЗ, класс зоны ПУЭ – П – IIa (копия расчета прилагается).

Директор МКОУ СОШ № 1
г. Нижние Серги

Мартьянова Е.Б.